

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01156**
(номер сертификата соответствия)

029030
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Элгад-ЗСИ" (ООО "Элгад-ЗСИ").
Адрес: 140413, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, шоссе Пирочинское, дом 25.
ОГРН: 1155022000055. Телефон: 84966192733. Факс: 84966192733.
Электронная почта: info@elgad-zsi.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Элгад-ЗСИ" (ООО "Элгад-ЗСИ").
Адрес: 140413, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, шоссе Пирочинское, дом 25.
ОГРН: 1155022000055. Телефон: 84966192733. Факс: 84966192733.
Электронная почта: info@elgad-zsi.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность",
РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная,
д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.
Фрагмент конструкции ограждающей стеновой несущей (монтаж согласно СТО НААГ
3.1-2013) из блоков неармированных торговой марки "EL-Blok" из ячеистого
конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения марки по
средней плотности не ниже D400, класса по прочности на сжатие не ниже В 2,0, марки
по морозостойкости не ниже F25, толщиной не менее 200 мм, выпускаемых по ГОСТ
31360-2007. Серийный выпуск.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования",
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции".
ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод
испытаний на пожарную опасность".
Предел огнестойкости при равномерно распределенной
временной длительной нагрузке 7,5 т/м пог. (без учета
собственного веса фрагмента конструкции) – REI 240.
Классе пожарной опасности – K0(45)

код ОК 034 (ОКПД 2)

23.61.11.141

код ТН ВЭД России

6810 11 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 318-С-18 от 01.10.2018 г.,
№ 319-С-18 от 01.10.2018 г. ИЛ "Альфа" "Пожарная Безопасность"
ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.MCC.174.346.01809 от 19.12.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 05.10.2018 ПО 04.10.2021

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин

